

AB Grevens Træer



Aut. gas- og vandmester

**HENRIK JENSEN A/S**



På den grå ECL styring,  
skal lampen lyse grønt ved ur eller solsymbol.

På fyldning af vand på varme.



Den nye fjernvarmeanlæg, er med et lukket anlæg så det vil sige der skal jævnligt fyldes vand på anlægget  
Det foregår med den slange der sidder under unitten, Hvor de 2 ventiler åbnes og på manometeret der sidder ved siden af pumpen, skal anlægstrykke være mellem 1 og 1,8 bar.